



LINSTRUMENT

EXP-850

Rohr-Expander-Werkzeugsatz
mit 8 Aufweittöpfen




Bedienungsanleitung

BENUTZERANWEISUNGEN


1. Vorbereitung vor dem Aufweiten Rohr ausglühen

Bei harten Rohren ist es notwendig, diese vor dem Aufweiten auszuglühen; andernfalls können sie reißen.




2. Vorbereitung vor dem Aufweiten Entgraten

Führen Sie das Entgratungswerkzeug in das Rohr ein und drehen Sie es vorsichtig im Uhrzeigersinn, um Grate im Rohr zu entfernen.




3. Vorbereitung vor dem Aufweiten Aufweitkopf montieren

Öffnen Sie die Griffe des Aufweitwerkzeugs, bevor Sie den Aufweitkopf montieren. Wählen Sie den Kopf in der passenden Größe und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn am Bördelwerkzeug zu befestigen.



4. Vorbereitung vor dem Aufweiten Rohr positionieren

Führen Sie zunächst den Aufweitkopf 2-3 mm tief in das Rohr ein. Drücken Sie die Griffe des Bördelwerkzeugs vorsichtig zusammen,



um das Rohr leicht aufzuweiten, und führen Sie dann den Aufweitkopf vollständig in das Rohr ein. Wenn das Rohr stark verformt ist und der Aufweitkopf nicht vollständig eingeführt werden kann, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Entfernen Sie das Rohr vom Aufweitkopf.
- 2) Drehen Sie den Aufweitkopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Bördelwerkzeug abzuschrauben.
- 3) Montieren Sie einen kleineren Aufweitkopf am Bördelwerkzeug, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen (z. B. wenn ein Rohr mit 19 mm Durchmesser aufgeweitet werden muss, montieren Sie einen 16 mm Aufweitkopf am Bördelwerkzeug).
- 4) Führen Sie das Rohr vollständig auf den kleineren Aufweitkopf und drücken Sie die Griffe, bis das Rohr vollständig aufgeweitet ist.
- 5) Entfernen Sie zuerst den kleineren Aufweitkopf und montieren Sie anschließend den Aufweitkopf in der richtigen Größe am Bördelwerkzeug.
- 6) Führen Sie das Rohr vollständig auf den richtigen Aufweitkopf.


5. Rohr aufweiten

Drücken Sie den Griff, bis das Rohr vollständig aufgeweitet ist.



6. Rohr nach dem Aufweiten entfernen

Öffnen Sie die Griffe des Bördelwerkzeugs, um den Aufweitkopf zurückzuziehen, und entfernen Sie anschließend das Rohr.





Hinweis : LINSTRUMENT behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

LINSTRUMENT
8 Chemin des Tards-Venus - 69530 BRIGNAIS
www.linstrument.com